

竞标竞价邀请书

编号：应急救援中心(消防支队)【2024】-0011

邀请单位	中国石化上海高桥石油化工有限公司		
竞争性选商业名称	2025 年公司消防设施维保及维修框架合同		
项目编号			
业务联系人	黄晓宇	联系电话和电子邮箱	58611060-34202 haungxiaoyu@sinopec.com
业务范围			
业务基本情况（业务来源、性质、具体内容、品种规格、数量等）	2025 年公司消防设施维保及维修框架合同主要有以下内容：1）火灾自动报警系统维保 110 套；2）火灾自动灭火系统维保 27 套；3）消防广播系统维保 7 套；4）信息大楼火灾报警系统等消防设施维保；5）高化会议中心火灾报警系统等消防设施维保；6）3#楼、分析中心大楼火灾报警系统等消防设施；7）炼油区域智慧消防设施维保；8）信息大楼、供应销售中心大楼机房七氟丙烷气体灭火系统维保；9）消防水系统：公司范围内的消火栓、消防炮、消防竖管（包括化工部、高华实业等）检查及加注润滑油维保、海滨码头电动高架炮、水幕喷淋、化工部消防泵房；10）火灾报警系统电缆、光缆维保：对 71 条组网电缆（光缆）的每年检测。在维保过程中，对 141 条回路信号线及回路电源线进行检测、检查。检测电缆的阻抗，对地电阻（绝缘性），导体的氧化、腐蚀、绝缘层老化程度、判断是否需要更新、更换；11）维保材料更换（包干）；12）检维修过程中涉及动土、框架敷设电缆、光缆人工作业等（框架）。		
业务所在地工期、履行期、完成计划时间	2025. 1. 1-2025. 12. 31		
对被邀请单位资质要求			
邀请单位主体资格、资质、资信、履约能力等要求	1、合法的企业营业执照。 2、符合消防设施维护保养从业条件的单位，现场常驻维保人员 6 人以上，维保人员应持有个人有效注册消防工程师证书或消防（建）构筑物证书并注册在本单位。提供现场服务维保人员社保证明。 3、具有从事石油化工企业消防维保服务三年以上经验的。 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 5、具有在招标方附近区域有固定的办事处，24 小时有人值班，确保（半小时内到达故障现场，一般故障 2 小时内得到消除，重大缺陷在 24 小时内）消除。 6、投标方应该储备足够的与招标方现在运行的火灾报警系统的相配套的备品备件，保证及时更换失效的设备。 7、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 8、经营期限内没有重大违规违纪，无重大安全事故、质量事故，无政府处罚记录。		
响应时间	2024. 12. 6		

响应方式及要求	邮件或快递
竞争性选商文件发送受邀请单位的时间	2024. 12. 13
竞争性选商发送受邀请单位的方式等	邮件或快递
其他需要补充说明的事项	/

