

竞标竞价公开文件

编号：应急救援中心(消防支队)【2025】-0009

竞争性选商业名称	2025 年高桥石化公司消防设施年度检测（炼油区域）		
是否属于建设工程项目	否	项目编号	
业务管理部门	应急救援中心(消防支队)	负责人	王兵
业务联系人	张琦	联系电话和电子邮箱	021-58711001-33409 zhangqi.gqsh@sinopec.com
所涉合同业务类别	FW1907	合同其他属性	
业务范围			
基本情况（业务来源、性质、具体内容、品种规格、数量等）	1、检测来源：根据《中华人民共和国消防法》第十六条 机关、团体、企业、事业单位应当履行下列消防安全职责：（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。根据《上海市消防安全责任制实施办法（2020）》第十五条 机关、团体、企业、事业单位应当落实消防安全主体责任，履行下列职责：（三）按照国家和本市有关规定、标准配备消防设施和器材，设置消防安全标志，定期组织检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保消防设施和器材完好、有效。设有消防控制室的，实行 24 小时值班制度，每班不少于 2 人，并持证上岗。 2、检测范围：高桥石化公司所属炼油一部：1#蒸馏装置、2#酮苯装置、白土装置、3#酮苯装置、5#柴油加氢装置、润滑油加氢装置、糠醛装置共计 7 套联合装置；炼油二部：加氢裂化装置、1#连续重整装置、1#制加氢装置、2#制加氢装置共计 4 套联合装置；炼油三部：3#蒸馏装置、3#催化装置、1#焦化装置、2#焦化装置、3#硫磺装置共计 5 套联合装置；炼油四部：2#催化裂化装置、S-Zorb 装置、2#连续重整装置、加氢精制装置、气加装置、4#硫磺装置共计 6 套装置，以上装置相关的配电间，消防支队 119 接警中心等区域。 3、检测内容：包括消防供配电设施系统；火灾自动报警及联动系统；室内、室外消火栓给水系统；气体灭火系统；自动喷淋及水喷雾灭火系统；泡沫灭火系统；冷却喷淋及水幕保护系统；水炮及泡沫炮灭火系统；防排烟系统、防火分隔系统；消防广播系统；疏散指示及应急照明系统等现场其他消防设施。 4、检测标准：《建筑消防设施检测技术规程》		
技术协议、技术要求、参数等			
技术联系人及联系方式			
最高限价（含税，元）或最高限价计算方法			
工期、履行期、完成时间	自合同签订之日起—2025.8.29。计划开工日期为消防设施年度检测合同签订后的十个工作日内。检测单位在二十个工作日内完成消防设施年度检测的现场检测工作，三十个工作日内向中国石化上海高桥石油化工有限公司消防支队提供检测报告。		

对外邀请方式 (公开或定向)	公开				
对被邀请单位资质要求					
邀请单位主体资格、资质、 资信、履约能力等要求	符合从业条件的消防检测机构，并具有 CQC 质量管理能力认证证书和 CMA 检测检验机构资质认定证书；在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门及台湾地区，简称“中国境内”）注册的独立法人并具有相应的经营范围。				
响应时间	2025. 6. 11				
响应方式及要求	邮件或快递				
竞争性谈判文件发送受邀请单位的时间	2025. 6. 12				
竞争性选商发送受邀请单位的方式等	邮件或快递				
文件答疑及现场交底具体安排					
是否需要提交保证金	否	保证金金额		保证金形式	
保证金提交方式、时间					
竞争性选商方式	竞标				
评审方式（最低价评判法或综合评判法）	综合评判法				
其中：最低价评判法报价方式（一轮或多轮）					
其中：综合评判法中商务占比（除总部另有规定外，商务一般不得低于 40%）	50				
综合评判法评审标准（打分表）					
响应文件要求					
受邀请单位代表是否必须参加谈判会议 (代表应有授权委托书)					
若不要求参加谈判会议，响应文件提交 截止时间、提交方式、收件人姓名、地址、邮编等					
竞争性选商会议时间	2025. 6. 19				
竞争性选商会议地点	大同路 1218 号 2 楼				
竞争性选商评审程序					
谈判纪律及注意事项等					
竞争性选商无效的具体规则					

竞争性选商原则	
竞争性选商废止情形及处理	
其他需要补充说明的事项	
附件	