

竞标竞价邀请书

编号：设备动力部【2026】-0036

邀请单位	中国石化上海高桥石油化工有限公司		
竞争性选商业名称	2026-2027 年储罐紧急泄放阀定期校验与维修业务框架		
项目编号			
业务联系人	杨优良	联系电话和电子邮箱	58611060-35362 yangyouliang.gqsh@sinopec.com
业务范围			
业务基本情况（业务来源、性质、具体内容、品种规格、数量等）	按照 AQ3063-2025《化工企业可燃液体常压储罐区安全管理规范》、《中国石化炼化企业常压储罐管理规定》、GB/T37327-2019《常压储罐完整性管理》规范与中国石化集团工单能环（2021）54 号文要求，开展公司范围内 167 台储罐紧急泄放阀（规格 DN150-DN600，其中包含高化材料 20 台）每年一次检验工作，检验内容包括外观检查、启闭压力、泄漏量试验，对需要维修的紧急阀进行维护与修理，修理工作量按每年 5%泄放阀修理预估。本次工作量包含 2026 年 7 月-2027 年 10 月（与呼吸阀校验时间段同步）相关工作。因新项目实施、泄放阀修理更新等原因，需要校验维护的泄放阀数量有可能增减，因此实际工作量需要依据工单计划。5. 承包商以包工包料（O 型圈不包含）、包质量、包进度、包安全方式进行相关工作。本项目实施所需的材料（O 型圈不包含）全部由施工方提供，使用的材料必须满足使用方的要求，接受使用方的检验且得到使用方技术人员确认后有效。按经验收确认工单实际工作量×中标单价计算后汇总结算。		
业务所在地工期、履行期、完成计划时间	2027 年 9 月 30 日前，依据泄放阀校验日期分批进行校验工作，对需要修理的泄放阀修理后校验，具体按照我方要求。（1）检验单位中标后与各作业部对接，编制高桥石化泄放阀定期校验清单与校验计划，经审批同意后实施。 （2）在呼吸阀校验日期到期前 10 天完成校验工作，提前校验时间不得超过 30 天。 （3）与储罐呼吸阀校验同步实施		
对被邀请单位资质要求			
邀请单位主体资格、资质、资信、履约能力等要求	企业的营业执照；资信资格证书；满足检验与修理技术要求的各项证明：单位服务资质、设备、人员、业绩要求等证明（具体要求见技术要求章节）		
响应时间	公示后 10 个工作日内		
响应方式及要求	电子邮件，通过邮件，发送报名表及主体资格、资质、资信、履约能力证明材料		
竞争性选商文件发送受邀请单位的时间	完成公示后次日		
竞争性选商发送受邀请单位的方式等	通过邮件		

其他需要补充说明的事项	无
-------------	---

